

System 106

開始按鈕

5541 9..
5542 9..
5543 9..
5547 9..
5549 9..

GIRA
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald


Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel.: +49 2195 602 - 0
Fax: +49 2195 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

34/2025

更換启动按钮

1. 打开外壳并取下功能支架。
2. 解锁模块并将其从功能支架上取下。
3. 用螺丝刀（刀口宽度 2.5 x 0.4 mm）
松开螺栓并向前取出呼叫按钮。
4. 从前方放上新的呼叫按钮并拧紧
（扭矩：0.3 Nm）。
5. 按相反顺序重新安装模块。




更換标签栏

带标签栏的呼叫按钮：
可用任意工具更换视窗下方的标签牌，
不需要拆卸呼叫按钮。


⚠ 视窗为玻璃材质！

在放入铭牌和视窗前，必须检查密封件是否正确就位。
如有需要，请将密封件按压至正确位置。

1.



2.



3.



标签牌

您可以通过吉徠标签服务
(www.beschriftung.gira.de)
获得合适的标签牌。

